

P.E.B.A.

(Legge 28 febbraio 1986 n. 41 e s.m.i.)
(Legge 9 gennaio 1989 n. 13 e D.M. 14 giugno 1989 n. 236)
(D.P.R. 24 luglio 1996 n. 503 e s.m.i.)

OGGETTO: PIANO PER L'ELIMINAZIONE DELLE BARRIERE ARCHITETTONICHE

COMMITTENTE: MINISTERO DELLA CULTURA – BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA

IMMOBILE: BIBLIOTECA ANGELICA
Piazza di Sant'Agostino, n. 8, cap. 00186, Roma


ELABORATO: 02.b ANALISI CRITICITÀ: CHECK LIST

Roma, 27/03/2024

IL DIRETTORE GENERALE

(Dott.ssa Claudia Giobbio)

IL PROGETTISTA


(Ing. Danilo Mori)

MINISTERO DELLA CULTURA
BIBLIOTECA ANGELICA DI ROMA
Piazza di Sant'Agostino, n. 8 – 00186 Roma
Telefono: (+39) 06 6840801
E-mail istituzionale: b-ange@cultura.gov.it
Posta Elettronica Certificata (PEC): b-ange@pec.cultura.gov.it
Codice fiscale: 80201490580

SOMMARIO

1. INFORMAZIONI GENERALI	3
2. MOBILITÀ.....	3
3. ENTRATA	3
4. SERVIZI IGIENICI	4
5. LIVELLI	4
6. SICUREZZA	5
7. SERVIZI E ATTIVITA'	5
8. MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO	6
9. AUSILI ALLA MOBILITA'	6
10. ASSISTENZA SPECIALIZZATA	6
11. ALTRI DISPOSITIVI	7

1. INFORMAZIONI GENERALI

	SI/NO	NOTE
Ingresso con prenotazione	NO	Non è richiesta prenotazione per l'accesso alla Biblioteca. È possibile richiedere la visita del Salone monumentale prenotandola tramite gli uffici della Biblioteca. Per la partecipazione ad eventi e convegni è consigliata la prenotazione.
Gratuità della prenotazione per persone con disabilità	SI	
Allestimenti temporanei	SI	
Sede distaccata	NO	
Fascia oraria consigliata per l'accesso	SI	La biblioteca è aperta con il seguente orario: lun.-ven. 09.00-13.30 Sono previste aperture speciali fuori orario per eventi e convegni.
Apertura al pubblico intero edificio	NO	
Parti/sale aperte al pubblico	SI	Atrio e Galleria espositiva al piano terra, Sala didattica e Sala delle lunette al piano mezzanino, Salone Monumentale al piano primo. La rimanente parte dell'edificio è adibita a uffici, archivi e locali tecnici.

2. MOBILITÀ

	SI/NO	NOTE
Disponibilità di area/aree parcheggio	NO	
Disponibilità di posto auto riservato a persona munita di contrassegno all'interno della propria area di competenza	NO	
Raggiungibilità dell'ingresso/i della struttura con autovettura munita di contrassegno	SI	

3. ENTRATA

	SI/NO	NOTE
Ingresso mediante personale	SI	
Ingresso unico	NO	
Ingresso in comune con altre strutture	NO	
Ingresso secondario	SI	

Ingresso alternativo riservato a persone su sedia a ruote	SI	L'accesso alla Biblioteca non avviene tramite tornelli o varchi, ed è gestito dal personale.
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote, in piano (senza variazioni di livello) con porta con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	NO	
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con rampa inclinata con pendenza inferiore all'8 % o compresa tra 8 e 12 % e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	NO	
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con soglia inferiore a 2,5 cm con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	NO	
Ingresso principale o riservato a persona su sedia a ruote con piattaforma elevatrice, servo scala o rampa removibile e con dimensione del passaggio uguale o superiore a 75 cm	SI	L'ingresso secondario, accessibile anche da persone su sedia a ruote, è situato su Via di Sant'Agostino n.13.

4. SERVIZI IGIENICI

	SI/NO	NOTE
Presenza di servizio igienico riservato a persona con disabilità	SI	Bagno adattabile al piano terra.

5. LIVELLI

	SI/NO	NOTE
Sviluppo struttura su più livelli	SI	L'edificio è costituito da un piano terra, un piano ammezzato, un piano primo ed un piano seminterrato; presenta n. 5 vani scala e n. 1 ascensore, individuati sugli elaborati grafici mediante le lettere da A a F. Scala A: collega piano terra col piano seminterrato, il piano ammezzato e il piano primo. Scala B: collega il piano terra con il primo piano. Scale C e D: scale a chiocciola per il collegamento dei ballatoi al Salone Monumentale. Scala E: collega il piano terra con il piano seminterrato. Scala F: scala a chiocciola di collegamento tra piano terra e terrazza di servizio.

		Ascensore: collega il piano terra col piano seminterrato, il piano ammezzato e il primo piano.
Presenza di ascensore che collega tutti i piani/livelli della struttura	SI	
Presenza di ascensore con cabina di profondità minima di 120 cm e larghezza minima di 80 cm. Porta posta sul lato corto di dimensioni minime di 75 cm. Spazio antistante la porta a tutti i piani di minimo 140 x 140 cm	SI*	*Solo al piano terra, le dimensioni della piattaforma di distribuzione antistante la porta dell'ascensore non raggiungono le dimensioni previste, ma garantiscono comunque la manovrabilità per rotazioni di 90°.

6. SICUREZZA

	SI/NO	NOTE
Tipologia del sistema di allarme	SI	Il sistema di allarme è di tipo ottico e acustico.
Percorsi di esodo e luogo sicuro	SI**	**I vincoli imposti dalla tutela del bene impediscono la realizzazione di spazi calmi e/o ascensori di soccorso, pertanto verranno predisposti formazione e addestramento di squadre interne di gestione dell'emergenza e primo soccorso su specifiche procedure finalizzate alla gestione dei disabili in caso di emergenza ed evacuazione.
Percorso esterno tattile plantare che consenta a persone non vedenti di allontanarsi dall'edificio	NO	

7. SERVIZI E ATTIVITA'

	SI/NO	NOTE
Visite guidate	SI	Su richiesta.
Visite guidate in Lingua Internazionale dei Segni Italiana e Americana (ISL/LIS/ASL)	NO	
Visite guidate con linguaggio facilitato	NO	
Visite virtuali con audio/video con sottotitolazione	NO	
Visite guidate con esperienze olfattive	NO	
Tour tattili	NO	
Visite guidate in linguaggio idoneo alla comprensione da parte di ciechi primari	NO	

Sito internet con finestra ISL/LIS/ASL	NO	
--	----	--

8. MATERIALE INFORMATIVO DI SUPPORTO

	SI/NO	NOTE
Volumi in Braille	NO	
Volumi in caratteri ingranditi	NO	
Volumi cartacee con testo facilitato	NO	
Dispositivi per audio-tour	NO	
Volumi multimediali	NO	
Prospettive parlanti	NO	
Schede di sala	NO	
Mappe tattili di luogo con caratteri in braille	NO	
Mappe tattili di luogo con caratteri a rilievo	NO	
Mappe tattili di luogo con simboli a rilievo	NO	
Mappe tattili di luogo con caratteri ingranditi	NO	
Mappe tattili di luogo con caratteri con contrasto di luminanza	NO	
Presenza di mappe	SI	Sono presenti le planimetrie dei piani di evacuazione in caso di emergenza; non sono disponibili in braille.
Presenza di plastici e/o modelli volumetrici	NO	

9. AUSILI ALLA MOBILITA'

	SI/NO	NOTE
Presenza di sedie a ruote	NO	
Presenza di golf car/elettro scooter	NO	
Presenza di percorsi tattili plantari	NO	

10. ASSISTENZA SPECIALIZZATA

	SI/NO	NOTE
Presenza di personale formato per persone con disabilità o esigenze specifiche	NO	
Presenza di interprete ISL/LIS/ASL	NO	

Presenza di mediatore culturale	NO	
---------------------------------	----	--

11. ALTRI DISPOSITIVI

	SI/NO	NOTE
Disponibilità di lenti di ingrandimento	SI	
Disponibilità di dispositivi video con sottotitolazione	NO	
Disponibilità di circuiti chiusi per apparecchi acustici	NO	